

Директор МАОУ «Белоевская СОШ»

УТВЕРЖДАЮ:

Л.В. Нешатаева

"12" сентября 2023 г.



**Информация о доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры  
МАОУ «Белоевская средняя общеобразовательная школа»**

<b>Общие сведения об объекте:</b>	<b>Описание</b>	
Руководитель учреждения: (ФИО)	Нешатаева Любовь Васильевна	
Телефон (факс):	8(34260)3-51-52; 8(34260)3-51-46	
E-mail:	belschkola@rambler.ru	
Сайт:	<a href="https://beloevskaya.petsmschool.ru">https://beloevskaya.petsmschool.ru</a>	
Режим работы:	Учебные занятия с 9-00 до 15-35 ч. Внеурочная деятельность (кружки и спортивные секции) с 15-45 до 20-00 ч.	
Наличие сотрудников, оказывающих инвалидам помощь в получении услуг (при необходимости): (Есть/нет)	есть	
Уровень этажа, на котором оказываются услуги для инвалидов:	1	
Допуск на объект собаки-проводника: (Есть/нет)	нет	
Координаты сотрудника, ответственного за обеспечение доступности для инвалидов на объекте: (ФИО, должность, контактный телефон)	Вигесов Владимир Николаевич, заместитель директора по АХЧ; 8(34260)3-54-88	
<b>Функциональные зоны/элементы объекта</b>	<b>Описание</b> (Указать)	<b>Фотографии</b> (Приложить)
<b>Вход на территорию:</b>		
Тротуар: (Есть/нет)	есть	
Покрытие тротуара: (Ровное/неровное; Скользкое/нескользкое)	ровное, нескользкое	
Покрытие прилегающей территории: (Ровное/неровное; Скользкое/нескользкое)	ровное, нескользкое	
Бордюры: (Есть/нет; описать, где расположены бордюры)	есть	
Дополнительная информация:	нет	
		2 фото
		2 фото

(если есть, описать доступность (при наличии) калитки, наружного пандуса, лестницы; наличие табличек указателей направления движения и тактильных направляющих; и др.)			
Автостоянка. (Есть/нет, указать количество мест для инвалидов)	нет		
<b>Вход в здание:</b>			
Наличие оборудованного для инвалидов входа: (есть/нет; если есть, описать путь движения к оборудованному для инвалидов входу)	есть		2 фото
Вход для инвалидов на уровне земли: (Есть/нет)	есть		1 фото
Лестница на входе: (Есть/нет)	есть		2 фото
Поручни: С одной стороны/с обеих сторон/отсутствуют)	нет		
Количество ступеней: (указать количество)	2		
Нескользящее покрытие на лестнице: (Есть/нет)	есть		
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой: (Есть/нет)	нет		
Предупредительные тактильные полосы перед лестницей: (Есть/нет)	нет		
Дополнительная информация: (если есть)			
Пандус на входе: (Есть/нет)	есть		2 фото
Количество маршей пандуса: (1/2/3/4 (указать))	1		
Уклон пандуса: (указать уровень уклона)	5%		
<b>Норма:</b> - 5 % (расчет = (высота пандуса / длину пандуса по основанию (по земле)) * 100 %)			
Поручни: (С одной стороны/с обеих сторон/отсутствуют)	С обеих сторон		
Покрытие пандуса: (Ровное/неровное; Скользящее/нескользящее)	Ровное, нескользящее		
Дополнительная информация: (если есть)			
Подъемное устройство (платформа): (Есть/нет)	нет		2 фото
Перемещение платформы: (Вертикальное/наклонное)	нет		
Ограждение на движущиеся части платформы: (Есть/нет)	нет		
Платформа предназначена для перемещения: (Сопровождающего и пользователя в кресле-коляске/ Пользователя в кресле-коляске без			

<p>сопровождающего/ Пользователь без кресла-коляски и без сопровождающего)</p> <p><b>Норма:</b> - Минимальный размер, достаточный для размещения сопровождающего рядом с пользователем креслом-коляской – 1,1 м (ширина) x 1,4 м (длина);</p> <p>- Минимальный размер, достаточный для размещения пользователя в кресле-коляске без сопровождающего – 0,8 м (ширина) x 1,25 м (длина).</p> <p>- Минимальный размер, достаточный для размещения пользователя без кресла-коляски и без сопровождающего – 0,65 м x 0,65 м)</p>			
<p>Платформа предназначена для перемещения: (На кресле-коляске/Стоя)</p> <p><b>Норма:</b> - Минимальный размер, достаточный для размещения на кресле-коляске – 0,75 м в ширину и 0,9 м в длину.</p> <p>- Размеры для перемещения стоя – 0,325 м x 0,35 м.</p>	<p>Система управления подъемником: (Самостоятельное использование/ С помощью персонала;</p> <p>Если с помощью персонала:</p> <p>Подъемник оборудован кнопкой вызова персонала/ подъемник не оборудован кнопкой вызова персонала (выбрать);</p> <p>Если управление подъемником с помощью персонала, указать ФИО специалиста и его номер телефона)</p>		
<p>Дополнительная информация: (если есть)</p> <p>Входная площадка: (Есть / нет)</p> <p>Возможность разворота на кресле-коляске: (Есть/нет)</p> <p><b>Норма:</b> - Размеры входной площадки при открытии полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 x 2,0 м или 1,5 x 1,85 м.</p> <p>- Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м.</p>	<p>Поверхность входной площадки: (Скользящая/Нескользящая (в том числе, при намокании))</p> <p>Дополнительная информация: (если есть)</p> <p><b>Входная дверь</b></p> <p>Возможность прохода инвалидов на кресле-коляске: (Есть/нет; указать ширину дверного проема в свету)</p>	<p>есть</p> <p>есть</p> <p>нескользящая</p>	<p>1 фото</p>
<p>есть 1,25 м</p>	<p>есть 1,25 м</p>	<p>2 фото</p>	

<b>Норма</b> - ширина дверного проема должна быть не менее 0,9 м.)			
Высота порога: <i>Отсутствует/низкий (соответствует)/высокий (не соответствует)</i>	низкий		
<b>Норма:</b> высота порога должна быть не более 0,014 м.			
Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей: <i>(Есть/нет)</i>	нет		
Дополнительная информация: <i>(если есть)</i>			
<b>Тамбур</b>			
Возможность прохода инвалидов на кресле-коляске: <i>(Есть/нет)</i>	есть		1 фото
<b>Норма:</b> - Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м.			
- При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м.			
Дополнительная информация: <i>(если есть)</i>			
<b>Дверь из тамбура в помещение</b>			
Возможность прохода инвалидов на кресле-коляске: <i>(Есть/нет; указать ширину дверного проема в свету).</i>	есть		2 фото
<b>Норма:</b> ширина дверного проема должна быть не менее 0,9 м.)			
Высота порога:	низкий		
<i>Отсутствует/низкий (соответствует)/высокий (не соответствует)</i>			
<b>Норма:</b> высота порога должна быть не более 0,014 м.			
Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей: <i>(Есть/нет)</i>	нет		
<b>Пути движения в здании</b>			
Возможность беспрепятственного передвижения инвалидов на кресле-коляске в коридоре: <i>(Есть/нет)</i>	есть		2 фото
<b>Норма:</b> ширина пути движения должна быть не менее: <i>при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м; при встречном движении 1,8 м.</i>			
Визуальная информация с указанием направления движения и мест получения услуги: <i>(Есть/нет; Описать)</i>	нет		2 фото
Тактильные напольные указатели внутри здания: <i>(Есть/нет; описать маршрут движения)</i>	нет		2 фото
Звуковая информация: <i>(Есть/нет; Описать)</i>	нет		2 фото

Услуга оказывается на покоемном, 2 и выше этажах: <i>(Да/нет)</i>	на 2 и выше	2 фото
Для доступа на покоемный, 2 и выше этажи имеется: <i>Лестница/Лифт/Подъемное устройство (выбрать один или несколько вариантов)</i>		3 фото
Потопительная информация: <i>(описать: наличие на этаже лестниц, пандусов, подъемных устройств (кроме лестниц, пандусов, подъемных устройств, которые едут на другие этажи; других специальных устройств для поддержки людей с нарушениями зрения и слуха, дорогов; покрытие поверхности пола (скользящее/ нескользящее); и др.</i>		
<p><b>Лифт</b></p> <p>Возможность прохода инвалида на кресле-коляске: <i>(Есть/нет;</i> указать ширину дверного проема в свету).</p> <p><b>Норма:</b> минимальная ширина проема лифта – 0,8 м. Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 0,95 м.</p> <p>Доступность для инвалидов на кресле-коляске размеров кабины: <i>Доступна без сопровождающего лица/ доступна с сопровождающим лицом /доступна с сопровождающим лицом и другими пользователями (возможен разворот кресла-коляски)/ не доступна (выбрать)</i></p> <p><b>Норма:</b> Минимальный размер, достаточный для размещения одного пользователя в кресле-коляске – 1,0 м (ширина) x 1,25 м (глубина); Минимальный размер, достаточный для размещения пользователя в кресле-коляске и одного сопровождающего – 1,1 м (ширина) x 1,4 м (глубина); Минимальный размер, достаточный для размещения пользователя в кресле-коляске и нескольких других пользователей – 2,0 м (ширина) x 1,4 м (глубина).</p>		2 фото
Сопровождение движения лифта визуальными сигналами: <i>(Есть/нет)</i>		
Сопровождение движения лифта звуковыми сигналами: <i>(Есть/нет)</i>		
Тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов: <i>(Есть/нет)</i>		

<p>Кнопки вызова внутри лифта: (Приспособлены для тактильного восприятия/ Не приспособлены для тактильного восприятия/ Продублированы шрифтом Брайля/Не продублированы шрифтом Брайля)</p>	
<p>Дополнительная информация: (если есть)</p>	
<p><b>Подъемное устройство внутри здания</b></p>	
<p>Перемещение платформ: (Вертикальное/наклонное)</p>	
<p>Отражение на движущиеся части платформ: (Есть/нет)</p> <p>Платформа предназначена для перемещения: (Сопровождающего и пользователя в кресле-коляске/ Пользователя в кресле-коляске без сопровождающего/ Пользователь без кресла-коляски и без сопровождающего)</p> <p><b>Норма:</b> Минимальный размер, достаточный для размещения сопровождающего рядом с пользователем креслом-коляской – 1,1 м (ширина) x 1,4 м (длина);</p> <p>Минимальный размер, достаточный для размещения пользователя в кресле-коляске без сопровождающего – 0,8 м (ширина) x 1,25 м (длина).</p> <p>Минимальный размер, достаточный для размещения пользователя без кресла-коляски и без сопровождающего – 0,65 м x 0,65 м.</p>	
<p>Платформа предназначена для перемещения: (На кресле-коляске/Стоя)</p> <p><b>Норма:</b> минимальный размер, достаточный для размещения на кресле-коляске – 0,75 м в ширину и 0,9 м в длину.</p> <p>Размеры для перемещения стоя – 0,325 м x 0,35 м.</p>	
<p>Система управления подъемником: (Самостоятельное использование/С помощью персонала;</p> <p>Если с помощью персонала, то отображается:</p> <p>Подъемник оборудован кнопкой вызова персонала/ подъемник не оборудован кнопкой вызова персонала;</p> <p>Если управление подъемником с помощью персонала, указать ФИО специалиста и его номер телефона)</p>	
<p>Дополнительная информация: (если есть)</p>	

<b>Лестница внутри здания</b>		2 фото
Поручни: (С одной стороны/с обеих сторон/отсутствуют)	с одной стороны	
Количество ступеней: (указать количество)	12 и 12	
Нескользящее покрытие на лестнице: (Есть/нет)	нет	
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой: (Есть/нет)	нет	
Предупредительные тактильные полосы перед лестницей: (Есть/нет)	нет	
Дополнительная информация: (если есть)		
<b>Места предоставления услуг</b>		
Наличие доступных мест предоставления услуг: (Есть/нет; Описать: - Где расположена доступная зона обслуживания клиентов с инвалидностью;	есть - на первом этаже здания	2 фото
- Высота поверхности места обслуживания адаптирована/не адаптирована под потребности инвалидов на креслах-колясках;	- не адаптирована	
- Наличие опорного поручня вдоль свободных участков стен;		
- Описание специальных устройств и возможностей для поддержки людей с нарушениями зрения;		
- Описание специального оборудования (индукционная пепельница, звукоусиливающее оборудование, др.) для инвалидов с нарушениями слуха;		
- Описание услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка)		
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>		
Наличие доступных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений: (Есть/нет; Описать месторасположение санитарно-гигиенического помещения для инвалидов)	нет	
Дополнительная информация: (если есть)		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 722671968566237128169706768058107758750791459366

Владелец Нешатаева Любовь Васильевна

Действителен с 11.11.2024 по 11.11.2025